



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgpnn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«23» декабря 2019г.

Предписание № 02/129/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 87» (далее по тексту – МБОУ «СОШ № 87»), директору МБОУ «СОШ № 87» Соболевой Светлане Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 02/129 от «12» декабря 2019 г., выданного заместителем главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «18» декабря 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «23» декабря 2019 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объекта(ов) защиты МБОУ «СОШ № 87» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: директором МБОУ «СОШ № 87» Соболевой Светланой Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	В актовом зале каркас подвесного потолка выполнен из горючего материала.	ч.5 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008	01.08.2020	
1/1/2	В здании МБОУ «СОШ № 87» аварийное освещение путей эва-	п.п. 33,43 Правил противопожарного	01.08.2020	

	куации не предусмотрено.	режима в РФ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 п. 7.74 СНИП 23- 05-95		
--	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Тихомирова Г.С.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



«23» декабря 2019 г.
М.П.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ "СОШ № 8" Соболева С.С.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» декабря 2019 г.

(подпись)

