



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, телефон (факс) 8(3412) 60-66-57
e-mail: oktgrp@mchs-18.ru

г. Ижевск

«26» февраля 2021 г.

Предписание № 02/8/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 87»: директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 87» Соболевой Светлане Сергеевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (создателя), владельца собственности, участия и т. п.)

во исполнение распоряжения № 02/8 от 28 января 2021 года, выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «12» февраля 2021 г. по с 12 ч. 00 мин. «12» февраля 2021 г., с 10 ч. 30 мин. «26» февраля 2021 г. по 11 ч. 30 мин. «26» февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Рябов Сергей Валентинович

совместно с: директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87» Соболевой Светланой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Здание 1992 года постройки, II степени огнестойкости				
02/8/1/1	Звуковые сигналы системы оповещения и управ-	п. 3.15, 3.16, 3.22 НПБ 104-03; п.п. 4.2, 4.3, 4.8 СП	01.02.2022	

	ления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания МБОУ «СОШ № 87» не обеспечивают требуемый уровень шума (протокол ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по УП» от 18.02.2021 № 28).	3.13130.2009		
02/8/1/2	Автоматическая установка пожарной сигнализации в здании МБОУ «СОШ № 87» находится в неработоспособном состоянии (протокол ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по УП» от 18.02.2021 № 27).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.02.2022	
02/8/1/3	Помещение горячего цеха системой автоматической пожарной сигнализации не защищено.	ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А СП 5.13130.2009; п. 14 НПБ 110-03	01.02.2022	
02/8/1/4	На объекте защиты директор не обеспечила наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ	01.02.2022	
02/8/1/5	Аварийное освещение путей эвакуации отсутствует.	п.п. 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95*; п.п. 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 ПС 1.13130.2020; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	01.02.2022	
02/8/1/6	В актовом зале каркас подвесного потолка выполнен из горючего материала.	ч. 5 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
Здание с теплицей (Литер Б)				
02/8/1/7	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены		

	разделены противопожарными преградами, а именно дверями 2 типа с пределом огнестойкости EI 30 (складское помещение от коридора).	противопожарными преградами, а именно дверями 2 типа с пределом огнестойкости EI 30 (складское помещение от коридора).		
--	--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Рябов С.В.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Седонова С.С., директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» 02 2021 г.

Седонова С.С.
(подпись)